


Hodnocení taktického cvičení

Požár v podzemní garáži autobusového nádraží Mohelnice, 8. 6. 2023

Hodnotitel (hodnotitelé) (hodnost, titul, jméno, příjmení, funkce)	
npor. Ing. Bc. Filip Večeřa – velitel hasičské stanice Zábřeh	
1. Vyhodnocení splnění cílů cvičení	
• Procvičení základních taktických postupů zasahujících jednotek – splněno bez výhrad. • Procvičení práce s věcnými prostředky, požární technikou a její vybavení – splněno bez výhrad. • Proověření rádiového spojení v podzemní garáži – bez výhrad. • Ověření plánovaných dojezdových časů – z důvodu ověření účinnosti odsávací technologie v podzemní garáži a seznámení se s výsledkem zasahující jednotky nebyly dojezdové časy ověřeny a byl využit operační skok. • Poskytnutí předlékařské péče zachráněné osobě a předání ZZS – dle záměru cvičení, fiktivní předání ZZS.	
2. Vyhodnocení připravenosti a akceschopnosti zasahujících jednotek PO	
Zúčastněné jednotky PO jsou akceschopné a připravené na velmi dobré úrovni k provádění záchranných a likvidačních prací u tohoto druhu mimořádné události. Příslušníci a členové zúčastněných jednotek PO ovládají zásady pohybu v zakouřeném prostoru a taktické postupy provádění hasebních prací v podzemních prostorech.	
3. Nedostatky	
Vybavenost prostoru podzemní garáže pouze liniovým teplotním hlásičem, který neaktivuje vyhlášení poplachu v ústředně EPS a spuštění následných koncových prvků (odsávání, akustický poplach, dálkový přenos na KOPIS HZS Olk.) v případě požáru pouze s vývojem kouře a bez rozsáhlého plamenného projevu. Z tohoto důvodu může být časový interval od zpozorování ohniska k následnému vyrozumění jednotek PO prodloužen a následná činnost povolaných jednotek PO je ztížena díky práci a orientaci v zakouřeném prostředí (není aktivováno odsávání do doby přehoření liniového čidla nebo vývinu oxidu uhelnatého a jeho následné detekce čidlem CO).	
4. Návrhy na opatření	
Doplnění současných liniových čidel EPS o čidla reagující na kouř.	
Podpis hodnotitele (hodnotitelů):	 

¹ Nehodící se škrtně